

Lavincourt, le 22/09/2023

EVALUATION PRESSION DEBIT DES POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE

COMMUNE DE COUSANCES LES FORGES-

ANNEE 2023

19 rue de l'église
55170 LAVINCOURT
03.29.70.08.10

N° hydrant	description	Adresse	pression statique en bar	Débit sous 1 bar de pression dynamique en m3 par heure	volume P1 ouvert en m3	Observation
ABSENCE MARQUAGE	PI HOMOLOGUE S100/2,65-SUR RESEAU DIAM 100	RUE DU NAIX GUE	5,1	70	87	BOUCHON 65 MANQUANT REPOSE
ABSENCE MARQUAGE	PI HOMOLOGUE S100/2,65-SUR RESEAU DIAM 125	RUE DE BIENVILLE	5	82	105	ras

Le technicien, Patrick CHEPIED